

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 1351 / 22.03.2019

Identificare client: S.C. Activitatea Goscom S.A
 Recoltat de: **Trasculescu Elena**
 Data recoltarii probelor: **19.03.2019**
 Data primirii probelor: **19.03.2019**
 Data executarii: **19.03.2019**
 Data finalizarii: **22.03.2019**
 Scopul solicitarii: **Monitorizare control**
 Document insotitor: **proces verbal de recoltare**
 Starea probei la primire: **corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului**
 Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
2242	apa potabila / Rezervor Turdas	flacon plastic 500 ml, flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 2242

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clor rezidual total*(apa potabila) / SR EN ISO 7393-2:2018	mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,57
Clor rezidual liber (apa potabila) / SR EN ISO 7393-2:2018	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,56
Turbiditate (apa potabila) / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	Max. 5	1,26
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	nedetectat
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nicio modificare anormala	nedetectat

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date parțiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub numar 34141.

	ROMANIA
	MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara ☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro	

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 1351 / 22.03.2019

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat in rețeaua de distribuție;
(bransament, capat de rețea)

Concentrație maximă admisă conform Legii apei 458/2002 republicată

Responsabil incercare chimie
chim. Braila Mirela

BRILA MIRELA
60254/211848
330190

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator chimic
COD 868758

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Dr. Perta Iuliana
Medic Primar Laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub număr 34141.

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE ÎNCERCARE

analize apa

Nr. 1222 / 15.03.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltării probelor: 12.03.2019

Data primirii probelor: 12.03.2019

Data executării: 12.03.2019

Data finalizării: 15.03.2019

Scopul solicitării: Monitorizare control

Document însoțitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul și de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
2015	apa potabila / rezervor Turdas - apa clorinata, iesire	flacon plastic 500 ml, flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 2015

Parametrii determinați / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clor rezidual total*(apa potabila) / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,16
Clor rezidual liber (apa potabila) / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,16
Turbiditate (apa potabila) / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	Max. 5	2,19
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	nedetectat
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nicio modificare anormala	nedetectat

Acest buletin a fost întocmit în două exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisă reproducerea totală sau parțială a buletinului de analiza sau folosirea unor date parțiale din buletin precum și extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observațiile, interpretările și concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub număr 34141.

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 1222 / 15.03.2019

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:


Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat in rețeaua de distribuție;
(bransament, capat de rețea)

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare chimie
chim. Braila Mirela


BRILA MIRELA
COD 368758

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera


Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 368758

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana


Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
COD 368758

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub numar 34141.

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 1051 / 08.03.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 05.03.2019

Data primirii probelor: 05.03.2019

Data executarii: 05.03.2019

Data finalizarii: 08.03.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
1750	apa potabila / Rezervor Turdas	flacon plastic 500 ml, flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1750

Parametri determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentratia maxima admisa	Val. determinata
Clor rezidual total* / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,20
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,19
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	Max. 5	1,17
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	nedetectat
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nicio modificare anormala	nedetectat

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat in reseaua de distributie; (bransament, capat de retea)

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date parțiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub numar 34141.



ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site:
www.asphd.ro

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 1051 / 08.03.2019

Responsabil incercare chimie
chim. Braila Mirela


BRILA MIRELA
COD 687028

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 868756

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana


DR. PERTA IULIANA
medic primar laborator
COD 687028

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub numar 34141.



ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site:
www.asphd.ro

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE ÎNCERCARE

analize apa
Nr. 933 / 01.03.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 26.02.2019

Data primirii probelor: 26.02.2019

Data executarii: 26.02.2019

Data finalizarii: 01.03.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de recoltare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
1533	apa potabila / robinet rezervor Turdas	flacon plastic 500ml, flacon sticla 500ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1533

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentru max admisa	Val determinata
Clor rezidual total* / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,48
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,46
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	Max. 5	1,90
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	nedetectat
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nicio modificare anormala	nedetectat

Acest buletin a fost întocmit în două exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat în rețeaua de distribuție; (bransament, capăt de rețea)

Concentrație maximă admisă conform Legii apei 458/2002 republicată

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisă reproducerea totală sau parțială a buletinului de analiză sau folosirea unor date parțiale din buletin precum și extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiză direct pe certificarea produselor similare.

Observațiile, interpretările și concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub număr 34141.



Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 933 / 01.03.2019

Responsabil incercare chimie
chim. Braila Mirela

Ciorbea *Cristiana Alina*
cod: 540089

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera *Estera* *Estera*
medic primar laborator clinic
COD 868756

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

J. PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod 687926

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.



ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site:
www.asphd.ro

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 800 / 22.02.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 19.02.2019

Data primirii probelor: 19.02.2019

Data executarii: 19.02.2019

Data finalizarii: 22.02.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abaten
1299	apa potabila / robinet rezervor Turdas	flacon plastic 500 ml, flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1299

Parametri determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clor rezidual total* / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,49
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,48
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	Max. 5	0,95
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	nedetectat
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nicio modificare anormala	nedetectat

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat in reseaua de distributie; (bransament, capat de retea)


Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub numar 34141.



ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site:
www.asphd.ro

Laborator Diagnostic și investigație în Sănătate Publică Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apă

Nr. 800 / 22.02.2019

Responsabil încercare chimie
chim. Braila Mirela

[Signature]
cod 540070

Medic șef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Grațiana Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 888756

Responsabil încercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisă reproducerea totală sau parțială a buletinului de analiză sau folosirea unor date parțiale din buletin precum și extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiză direct pe certificarea produselor similare.

Observațiile, interpretările și concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub număr 34141.



Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE ÎNCERCARE

analize apa
 Nr. 643 / 15.02.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie
 Recoltat de: Trasculescu Elena
 Data recoltarii probelor: 12.02.2019
 Data primirii probelor: 12.02.2019
 Data executarii: 12.02.2019
 Data finalizarii: 15.02.2019
 Scopul solicitarii: Monitorizare de control
 Document insotitor: proces verbal de prelevare
 Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului
 Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
1068	apa potabila / robinet rezervor Turdas	flacon plastic 500 ml, flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1068

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clor rezidual total* / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,35
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,35
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	Max. 5	1,12
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	nedetectat
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nicio modificare anormala	nedetectat

Acest buletin a fost întocmit în două exemplare
 Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVAȚII ASUPRA METODELOR DE ANALIZĂ:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat în rețeaua de distribuție;
 (bransament, capăt de rețea)
 Concentrație maximă admisă conform Legii apei 458/2002 republicată

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisă reproducerea totală sau parțială a buletinului de analiză sau folosirea unor date parțiale din buletin precum și extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiză direct pe certificarea produselor similare.

Observațiile, interpretările și concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub număr 34141.



ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site:
www.asphd.ro

Laborator Diagnostic și investigație în Sănătate Publică Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 643 / 15.02.2019

Responsabil incercare chimie
chim. Braila Mirela

BRILA MIRELA - HUNEDOARA

cod 643/15.02.2019

Medic șef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiș, Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 668758

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod 643/15.02.2019

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisă reproducerea totală sau parțială a buletinului de analiză sau folosirea unor date parțiale din buletin precum și extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiză direct pe certificarea produselor similare.

Observațiile, interpretările și concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub număr 34141.

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE ÎNCERCARE

analize apa
Nr. 495 / 08.02.2019

Identificare client: **S.C. Activitatea Goscom S.A**

Recoltat de: **Trasculescu Elena**

Data recoltării probelor: **05.02.2019**

Data primirii probelor: **05.02.2019**

Data executării: **05.02.2019**

Data finalizării: **08.02.2019**

Scopul solicitării: **Monitorizare control**

Document însoțitor: **proces verbal de recoltare**

Starea probei la primire: **corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului**

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
835	apa potabila / Rezervor Turdas	flacon plastic 500 ml, flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 835

Parametri determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clor rezidual total* / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,25
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,25
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	Max. 5	2,59
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	nedetectat
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nicio modificare anormala	nedetectat

Acest buletin a fost întocmit în două exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVAȚII ASUPRA METODELOR DE ANALIZĂ:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat în rețeaua de distribuție; (bransament, capăt de rețea)

Concentrație maximă admisă conform Legii apei 458/2002 republicată

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisă reproducerea totală sau parțială a buletinului de analiză sau folosirea unor date parțiale din buletin precum și extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiză direct pe certificarea produselor similare.

Observațiile, interpretările și concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub număr 34141.



ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site:
www.asphd.ro

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa
Nr. 495 / 08.02.2019

Responsabil incercare chimie
chim. Braila Mirela

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.



Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE ÎNCERCARE

analize apa

Nr. 355 / 01.02.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 29.01.2019

Data primirii probelor: 29.01.2019

Data executarii: 29.01.2019

Data finalizarii: 01.02.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
595	apa potabila / Rezervor Turdas	flacon plastic 500ml, flacon sticla 500ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 595

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clor rezidual total* / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,19
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,17
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	Max. 5	0,84
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	0
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nicio modificare anormala	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat in reseaua de distributie; (bransament, capat de retea)

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub numar 34141.



ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site:
www.asphd.ro

Laborator Diagnostic și investigație în Sănătate Publică Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 355 / 01.02.2019

Responsabil încercare chimie
chim. Braila Mirela

Ciorbea Cristiana Alina
cod: 540089

Medic șef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Georgia Sovarschi
medic primar / medic clinic
COD 368758

Responsabil încercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

PERTA IULIANA
medic primar / laborator
COD 577626

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisă reproducerea totală sau parțială a buletinului de analiză sau folosirea unor date parțiale din buletin precum și extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiză direct pe certificarea produselor similare.

Observațiile, interpretările și concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub număr 34141.



ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site:
www.asphd.ro



acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 276 / 25.01.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 22.01.2019

Data primirii probelor: 22.01.2019

Data executarii: 22.01.2019

Data finalizarii: 25.01.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
460	apa potabila / robinet rezervor Turdas	flacon plastic 500 ml, flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 460

Parametri determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clor rezidual total* / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,25
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,23
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	Max. 5	0,99
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	0
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nicio modificare anormala	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat in retea de distributie; (bransament, capat de retea)

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date parțiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub numar 34141.



ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod postal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254 211848 Fax: 0254 213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site:
www.asphd.ro

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE


analize apa

Nr. 276 / 25.01.2019

Responsabil incercare chimie
chim. Braila Mirela


cod 540070

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera



Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana


Secretariat
Clinic
0254 213.758

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE ÎNCERCARE

analize apa
Nr. 159 / 18.01.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie
 Recoltat de: Trasculescu Elena
 Data recoltarii probelor: 15.01.2019
 Data primirii probelor: 15.01.2019
 Data executarii: 15.01.2019
 Data finalizarii: 18.01.2019
 Scopul solicitarii: Monitorizare control
 Document insotitor: proces verbal de recoltare
 Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului
 Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
262	apa potabila / robinet iesire rezervor apa Turdas	flacon plastic 500 ml, flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 262

Parametri determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clor rezidual total* / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,31
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,31
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	Max. 5	1,40
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	0
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nicio modificare anormala	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat in retea de distributie; (bransament, capat de retea)

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date parțiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub numar 34141.

	ROMANIA
	MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara	
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro	

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 159 / 18.01.2019

Responsabil incercare chimie
chim. Braila Mirela

BRILA MIRELA
chimist
cod 344070

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 866756

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod 867635

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE ÎNCERCARE

analize apa

Nr. 6992 / 03.01.2019

Identificare client: **SC Activitatea Goscom SA Orastie**

Recoltat de: **Trasculescu Elena**

Data recoltării probelor: **18.12.2018**

Data primirii probelor: **18.12.2018**

Data executării: **18.12.2018**

Data finalizării: **03.01.2019**

Scopul solicitării: **Monitorizare control**

Document însoțitor: **proces verbal de prelevare**

Starea probei la primire: **corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului**

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
10381	apa potabila / robinet rezervor Turdas	flacon plastic 500 ml, flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 10381

Parametri determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clor rezidual total* / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,51
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,51
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	Max. 5	1,46
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	0
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nicio modificare anormala	0

Acest buletin a fost întocmit în două exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVAȚII ASUPRA METODELOR DE ANALIZĂ:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat în rețeaua de distribuție; (bransament, capăt de rețea)

Concentrație maximă admisă conform Legii apei 458/2002 republicată

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisă reproducerea totală sau parțială a buletinului de analiză sau folosirea unor date parțiale din buletin precum și extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiză direct pe certificarea produselor similare.

Observațiile, interpretările și concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub număr 34141.



ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site:
www.asphd.ro

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 6992 / 03.01.2019

Responsabil incercare chimie
chim. Braila Mirela

BRILA MIRELA - HUNEDOARA
cod 544073

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 868756

Responsabil incercare microbiologie
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic unim. laborator clinic
COD 868756

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.



ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site:
www.asphd.ro

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 52 / 11.01.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 08.01.2019

Data primirii probelor: 08.01.2019

Data executarii: 08.01.2019

Data finalizarii: 11.01.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare / Abatim
78	apa potabila / Rezervor Turdas	flacon plastic 500 ml, flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 78

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clor rezidual total* / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,32
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,32
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	Max. 5	0,75
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	0
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nicio modificare anormala	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat in reseaua de distributie; (bransament, capat de retea)

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

	ROMANIA
	MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara	
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro	

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE


analize apa

Nr. 52 / 11.01.2019


Responsabil incercare chimie
chim. Braila Mirela


BRILA MIRELA
cod 540070

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera


Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 868756

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana


Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod 881626

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.