

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. ORĂȘTIE		
CP. 335.700, Jud Hunedoara Str. Piata Victoriei nr.19 Reg. Com. J/20/675/1998 – R.3186960 Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENȚIAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 ISO 14001 REGISTERED C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1077 / 23.07.2019

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevarii: 23.07.2019

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Retele comuna Turdas-Magazin Spini

PRELEVATOR: Trasculescu Elena

COD PROBA: 1077

CLIENT,nume si adresa SC ACTIVITATEA GOSCOM SA

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	1.18
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.33
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	


Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator

Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta: Vlaicu Sorina


SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORĂȘTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă



F-17-01 Rev1/Ed.1

CP. 335.700, Jud Hunedoara Str. Piata Victoriei nr.19 Reg. Com. J/20/675/1998 - R 3186960 Tel:0254/241.723-Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTIAT A.N.R.S.C Servicii publice: Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 ISO 14001 REGISTERED C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSA 18001 REGISTERED S.409.100
--	---	--

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. __1071 / __16.07.2019__

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevarii: __16.07.2019__

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: __Rețele Comuna Turdas-Magazin Pricaz__

PRELEVATOR: __Trasculescu Elena__

COD PROBA: __1071__

CLIENT,nume si adresa __SC ACTIVITATEA GOSCOM SA__

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	6.8
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	59.8
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	0.76
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200...	14
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	0.049
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	0.42
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	<0.002
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,5	0.38
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	2.13
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	1.76
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	1.59

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta:Bora Anisia

F-17-01 Rev1/Ed.1

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORĂȘTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 2678 / 04.06.2019

Identificare client: S.C. Activitatea Goscom S.A

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 21.05.2019

Data primirii probelor: 21.05.2019

Data executării: 21.05.2019

Data finalizării: 04.06.2019

Scopul solicitării: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de recoltare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
4434	apa potabila / Magazin Pricaz- Retele Turdas	flacon plastic 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 4434

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Aluminiu (apa potabila) / SR EN ISO 15586/2008	µg/l	200	73,39

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare chimie

chim. Braila Mirela

BRĂILA MIRELA JANIȘOARA

Medic sef laborator

dr. Sovarschi Estera

medic primar laborator clinic
COD 889/50

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub numar 34141.



Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 2677 / 23.05.2019

Identificare client: S.C. Activitatea Goscom S.A

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 21.05.2019

Data primirii probelor: 21.05.2019

Data executarii: 21.05.2019

Data finalizarii: 23.05.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de recoltare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
4433	apa potabila / Magazin Pricaz- Retele Turdas	flacon plastic 500 ml, flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 4433

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Determinare organoleptica miros*(apa potabila) / SR EN 1622:2007	-	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala
Conductivitate (apa potabila) / SR EN 27888:1997	μS/cm la 20°C	Max 2500	65,3
Duritate totala* (apa potabila) / SR ISO 6059:2008	grd.germ.	Min. 5	1,57
Amoniu (apa potabila) / Metoda spectrometrica - Metoda kituri LCK-304	mg/l	0,5	<0,02
Nitriti (apa potabila) / Metoda spectrometrica - Metoda Kituri LCK-341	mg/l	0,5	< 0,05
Nitrati (apa potabila) / Metoda spectrometrica - Metoda Kituri LCK-339	mg/l	50	1,99
Turbiditate (apa potabila) / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	5	1,16
pH (apa potabila) / SR ISO 10523-2012	unitati pH	>=6,5 ; <=9,5	6,55 la T=21,0 grade C
Oxidabilitate*(apa potabila) / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	5	0,82
Clostridium perfringens * / SR EN ISO 14189:2017	ufc/100 ml	0	0

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date parțiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub numar 34141.



ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site:
www.asphd.ro

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 2677 / 23.05.2019

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

CONCLUZII LABORATOR:

Rezultatele notate "<" reprezinta valori situate sub limita de cuantificare a metodei. CMA: concentratia maxima admisa

Responsabil incercare chimie

chim. Giorbea Cristiana
Giorbea Cristiana Alina
analist
cod 340089

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic sef laborator clinic
cod 340089

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
Rid 687826

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.



Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 2292 / 09.05.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: as Toma Ancuta, Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 07.05.2019

Data primirii probelor: 07.05.2019

Data executarii: 07.05.2019

Data finalizarii: 09.05.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde cu criteriile de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, ambalaj
3844	apa potabila / robinet Magazin Spini	flacon plastic 500 ml, flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 3844

Parametrii determinati	Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clor rezidual total*(apa potabila) / SR EN ISO 7393-2:2018		mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80%din clorul rezidual total	0,29
Clor rezidual liber (apa potabila) / SR EN ISO 7393-2:2018		mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,28
Turbiditate (apa potabila) / SR EN ISO 7027-1:2016		FNU	5	2,28
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017		ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017		ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002		ufc/100ml	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat in retea de distributie; (bransament, capat de retea)

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 2292 / 09.05.2019

Responsabil incercare chimie
chim. Braila Mirela

BRILA MIRELA - HUNEDOARA

cod 687528

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratișia Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 668756

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod 687528

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.