

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE

CP. 335.700 , Jud Hunedoara
Str.Piata Victoriei nr.19
Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960
Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242
e-mail activitatea_goscom@yahoo.com

OPERATOR LICENTAT
A.N.R.S.C
Servicii publice :
Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal
Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate

OPERATOR CERTIFICAT
SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.1197.2
C.1197.1
ISO 14001 REGISTERED M.675.1
OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1105 / 03.09.2019

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevarii: Retele Turdas

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Magazin Pricaz

PRELEVATOR: Trasculescu Elena


COD PROBA: 1105

CLIENT, nume si adresa -intern

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	6.8
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	61.3
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	1.23
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	18
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	0.043
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	SLD
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	SLD
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.55
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	-
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	1.68
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	1.68

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena



Laboranta
Vlaicu Sorina



F-17-01 Rev1/Ed.1

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A
ORĂȘTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă



Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE ÎNCERCARE

analize apa

Nr. 4062 / 25.07.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 23.07.2019

Data primirii probelor: 23.07.2019

Data executarii: 23.07.2019

Data finalizarii: 25.07.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
6688	apa potabila / robinet Magazin Spini	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 6688

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max admisa	Val. determinata
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 868756

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
COD 868756

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

	ROMANIA
	MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara	
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro	

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 3907 / 18.07.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 16.07.2019

Data primirii probelor: 16.07.2019

Data executarii: 16.07.2019

Data finalizarii: 18.07.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de recoltare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abaten
6405	apa potabila / robinet Magazin Pricaz	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 6405

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clostridium perfringens * / SR EN ISO 14189:2017	ufc/100 ml	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 888755

dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod. 687626

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara Str.Piata Victoriei nr.19 Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960 Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1077 / 23.07.2019

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevarii: 23.07.2019

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Retele comuna Turdas-Magazin Spini

PRELEVATOR: Trasculescu Elena

COD PROBA: 1077

CLIENT,nume si adresa SC ACTIVITATEA GOSCOM SA

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MUROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	1.18
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.33
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta: Vlaicu Sorina

Trasculescu Elena
SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORASTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

Vlaicu Sorina

F-17-01 Rev1/Ed.1

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. ORĂȘTIE		
CP. 335.700, Jud. Hunedoara Str. Pista Victoriei nr. 19 Reg. Com. J/206/5/1998 - R.3186960 Tel: 0254/241.723 Fax: 0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENȚIAT A.N.R.S.C Servicii publice: Ordin nr. 302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr. 303/2006/2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Stației de tratare a apei potabile, Orăștie, str. Dealul Mic jud. Hunedoara
Tel. 0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1071 / 16.07.2019

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevării: 16.07.2019

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Rețele Comuna Turdas-Magazin Pricaz

PRELEVATOR: Trasculescu Elena

COD PROBA: 1071


CLIENT, nume si adresa: S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A.

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	6.8
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max. 2500	59.8
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	0.76
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	14
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	0.049
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max. 50	0.42
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max. 0,5	<0.002
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.38
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max. 250	2.13
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	1.76
OXIDABILITATE (Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max. 5	1.59

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing. Trasculescu Elena

Laboranta: Bora Anisia



F-17-01 Rev1/Ed.1

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A.
ORĂȘTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă