

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE

CP. 335.700 , Jud Hunedoara
Str.Piata Victoriei nr.19
Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960
Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242
e-mail activitatea_goscom@yahoo.com

OPERATOR LICENTAT
A.N.R.S.C
Servicii publice :
Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal
Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate

OPERATOR CERTIFICAT
SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.1197.2
C.1197.1
ISO 14001 REGISTERED M.675.1
OHSAS 18001 REGISTERED S.409 100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1106 / 10.09.2019

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevarii: Statia Dealul Mic Orastie

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: -iesire

PRELEVATOR: Trasculescu Elena


COD PROBA: 1106

CLIENT,nume si adresa -intern

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.51
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena


SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORASTIE
LABORATOR
analiza apa potabila

Laboranta



F-17-01 Rev1/Ed.1

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE

CP. 335.700 , Jud Hunedoara
Str.Piata Victoriei nr.19
Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960
Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242
e-mail activitatea_goscom@yahoo.com

OPERATOR LICENTAT
A.N.R.S.C
Servicii publice :
Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal
Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate

OPERATOR CERTIFICAT
SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.1197.2
C.1197.1
ISO 14001 REGISTERED M.675.1
OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE


Nr. 1101 / 03.09.2019

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii: Statia Dealul Mic Orastie
LOCUL/PUNCTUL de prelevare: -iesire
PRELEVATOR: Trasculescu Elena
COD PROBA: 1101
CLIENT,nume si adresa -intern

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	6.8
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	62.6
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	0.66
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	22.2
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	SLD
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	SLD
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	SLD
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.66
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	2.13
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	1.68
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	1.51

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena



Laboranta
Vlaicu Sorina



F-17-01 Rev1/Ed.1

SC ACTIVITATEA GOSCOM S.A.
ORASTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

CP. 335.700 , Jud Hunedoara
Str.Piata Victoriei nr.19
Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960
Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242
e-mail activitatea_goscom@yahoo.com

OPERATOR LICENTAT
A.N.R.S.C
Servicii publice :
Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal
Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate

OPERATOR CERTIFICAT
SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.1197.2
C.1197.1
ISO 14001 REGISTERED M.675.1
OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1093 / 28.08.2019

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevarii: Statia Dealul Mic Orastie

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: iesire

PRELEVATOR: Triculescu Elena

COD PROBA: 1093

CLIENT, nume si adresa intern

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	6.8
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	64.0
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	1.24
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	16.0
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	SLD
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	0.26
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	SLD
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.50
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	2.48
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	2.02
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	1.51


Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Triculescu Elena



SC ACTIVITATEA GOSCOM S.
ORASTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

Laboranta,
Bora Anisia



F-17-01 Rev1/Ed.1

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 4641 / 02.09.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 28.08.2019

Data primirii probelor: 28.08.2019

Data executarii: 28.08.2019

Data finalizarii: 02.09.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare de control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
7619	apa potabila / robinet iesire statia de apa Dealu Mic, Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 7619

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U. M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	nedetectat
Clostridium perfringens * / SR EN ISO 14189:2017	ufc/100 ml	0	0
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nicio modificare anormala	nedetectat

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Grația Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 868/56

PERTA JULIANA
medic microbiolog laborator
cod 868/56

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date parțiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub numar 34141.

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE

CP. 335.700, Jud Hunedoara
Str. Piata Victoriei nr.19
Reg. Com. J/20/675/1998 – R 3186960
Tel: 0254/241.723 Fax: 0254/242.242
e-mail activitatea_goscom@yahoo.com

OPERATOR LICENTAT
A.N.R.S.C
Servicii publice :
Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal
Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate

OPERATOR CERTIFICAT
SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.1197.2
ISO 14001 REGISTERED C.1197.1
ISO 14001 REGISTERED M.675.1
OHSAS 18001 REGISTERED S.409.106

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile, Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE


Nr. 1087 / 20.08.2019

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii: Statia Dealul Mic Orastie
LOCUL/PUNCTUL de prelevare: iesire
PRELEVATOR: Sturza Alexandra
COD PROBA: 1087
CLIENT, nume si adresa -intern

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max. 2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max. 50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max. 0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.70
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max. 250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE (Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max. 5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing. Trasculescu Elena



Laboranta
Vlaicu Sorina



F-17-01 Rev1/Ed.1

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A
ORASTIE
LABORATOR
analiza apa potabila

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE ÎNCERCARE

analize apa

Nr. 4486 / 22.08.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 20.08.2019

Data primirii probelor: 20.08.2019

Data executarii: 20.08.2019

Data finalizarii: 22.08.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
7372	apa potabila / robinet iesire statia de apa Dealu Mic, Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 7372

Parametri determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Dr. PERTA IULIANA
medic primar microbiologie
cod 687628

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE

CP. 335.700 , Jud Hunedoara
Str.Piata Victoriei nr.19
Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960
Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242
e-mail activitatea_goscom@yahoo.com

OPERATOR LICENTIIAT
A.N.R.S.C
Servicii publice :
Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal
Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate

OPERATOR CERTIFICAT
SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.1197.2
ISO 14001 REGISTERED C.1197.1
M.675.1
OHSAS 18001 REGISTERED S.409.103

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1084 / 13.08.2019

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii: Statia Dealul Mic Orastie
LOCUL/PUNCTUL de prelevare: -iesire
PRELEVATOR: Sturza Alexandra
COD PROBA: 1084
CLIENT,nume si adresa intern

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.59
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta
Luput Doina

F-17-01 Rev1/Ed.1

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A
ORĂȘTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 4398 / 14.08.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Sturza Rodica

Data recoltarii probelor: 12.08.2019

Data primirii probelor: 12.08.2019

Data executarii: 12.08.2019

Data finalizarii: 14.08.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de recoltare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abaten
7226	apa potabila / robinet iesire statia de apa Dealu Mic, Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 7226

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Grațiana Șovarschi
medic primar laborator clinic
COD 888756

dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod 888756

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE

CP. 335.700 , Jud Hunedoara
Str.Piata Victoriei nr.19
Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960
Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242
e-mail activitatea_goscom@yahoo.com

OPERATOR LICENTIIAT
A.N.R.S.C
Servicii publice :
Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal
Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate

OPERATOR CERTIFICAT
SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.1197.2
C.1197.4
ISO 14001 REGISTERED M.675.1
OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1078 / 06.08.2019

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii: Statia Dealu Mic Orastie
LOCUL/PUNCTUL de prelevare: -iesire
PRELEVATOR :Trasculescu Elena
COD PROBA: 1078
CLIENT,nume si adresa Intern

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,5	0.56
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta
Suciu Rodica

SC ACTIVITATEA GOSCOM S.A
ORASTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

F-17-01 Rev1/Ed.1

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 4314 / 08.08.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 06.08.2019

Data primirii probelor: 06.08.2019

Data executarii: 06.08.2019

Data finalizarii: 08.08.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod. prezentare, abateri
7075	apa potabila / robinet iesire statia de apa Dealu Mic, Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 7075

Parametri determinati / Metode de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
 dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
 dr. Sovarschi Estera

Dr. PERTA IULIANA
 medic primar iab
 cod 68762

Estera Gratiela Sovarschi
 medic primar laborator clinic
 COD 868756

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date parțiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub număr 34141.



ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site:
www.asphd.ro

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 4057 / 25.07.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 23.07.2019

Data primirii probelor: 23.07.2019

Data executarii: 23.07.2019

Data finalizarii: 25.07.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
6683	apa potabila / robinet iesire statia de apa Dealu Mic, Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 6683

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 858756

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
COD 858756

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.



Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 3903 / 19.07.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 16.07.2019

Data primirii probelor: 16.07.2019

Data executarii: 16.07.2019

Data finalizarii: 19.07.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de recoltare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare / Abatere
6401	apa potabila / robinet iesire statia de apa Dealu Mic, Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 6401

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	nedetectat
Clostridium perfringens * / SR EN ISO 14189:2017	ufc/100 ml	0	0
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nicio modificare anormala	nedetectat

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 688756

PERTA IULIANA
medic primar laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE		
CP. 335.700, Jud. Hunedoara Str. Piata Victoriei nr. 19 Reg. Com. J/20/675/1998 - R 3186960 Tel: 0254/241.723 Fax: 0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTAT A.N.R.S.C Servicii publice: Ordin nr. 302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr. 303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSA 18001 REGISTERED S.409.106

Laboratorul Stăției de tratare a apei potabile, Orăștie, str. Dealul Mic jud. Hunedoara
Tel. 0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1072 / 23.07.2019

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevării: 23.07.2019

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Stația Dealul Mic Orăștie-Iesire

PRELEVATOR: Trăsculescu Elena

COD PROBA: 1072

CLIENT, nume si adresa: S.C. ACTIVITATEA GOSCOM SA


Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max. 2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	0.69
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max. 50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max. 0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.60
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max. 250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE (Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O ₂ /l	Max. 5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing. Trăsculescu Elena



Laboranta: Vlaicu Sorina



F-17-01 Rev1/Ed.1

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORĂȘTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700, Jud. Hunedoara Str. Piata Victoriei nr.19 Reg. Com. J/20/675/1998 - R.3186960 Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 ONAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1067 / 16.07.2019

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevarii: 16.07.2019

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Statia Dealul Mic Orastie-Iesire

PRELEVATOR: Trasculescu Elena

COD PROBA: 1067


CLIENT,nume si adresa SC ACTIVITATEA GOSCOM SA

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	6.8
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	60.3
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	0.77
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	14
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	0.040
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	0.37
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	0.002
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.68
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	2.13
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	1.68
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	1.68

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta: Bora Anisia



F-17-01 Rev1/Ed.1

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORASTIE
LABORATOR
analiza apa potabila

S.C ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara Str. Plată Victoriei nr.19 Reg.Com: J20/675/1998 - R 3186960 Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SINTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1061 / 09.07.2019

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevarii: 09.07.2019

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Statia de tratare D.Mic Orastie -IESIRE

PRELEVATOR: Trasculescu Elena

COD PROBA: 1061

CLIENT,nume si adresa SC ACTIVITATEA GOSCOM SA

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	0.86
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
COLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.60
COLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena
SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORASTIE
LABORATOR
analiza apa potabila

Laboranta:Vlaicu Sorina

F-17-01 Rev1/Ed.1



Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 3764 / 11.07.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Toma Ancuta, Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 09.07.2019

Data primirii probelor: 09.07.2019

Data executarii: 09.07.2019

Data finalizarii: 11.07.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare / Abateri
6165	apa potabila / robinet iesire statia de apa Dealu Mic, Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 6165

Parametri determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Felicia Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 688756

Responsabil incercare microbiologie
dr. Nimu Felicia

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335, 700, Jud Hunedoara Str. Piata Victoriei nr.19 Reg. Com. J/20/675/1998 – R 3186960 Tel: 0254/241.723 Fax: 0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 ISO 14001 REGISTERED C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSA 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara

Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE Nr. 1056 / 02.07.2019

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevarii: 02.07.2019

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Statia Dealul Mic Orastie -Iesire

PRELEVATOR: Trasculescu Elena

COD PROBA: 1056

CLIENT, nume si adresa Intern

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.52
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE (Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator

Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta

Orna Anisia

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORASTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

F-17-01 Rev1/Ed.1

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 3628 / 04.07.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie
 Recoltat de: as Toma Ancuta, Trasculescu Elena
 Data recoltarii probelor: 02.07.2019
 Data primirii probelor: 02.07.2019
 Data executarii: 02.07.2019
 Data finalizarii: 04.07.2019
 Scopul solicitarii: Monitorizare de control
 Document insotitor: proces verbal de prelevare
 Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului
 Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
5964	apa potabila / robinet iesire statia de apa Dealu Mic, Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 5964

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentratia max. admisa	Val. determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Medic sef laborator
 dr. Sovarschi Estera

Responsabil incercare microbiologie
 dr. Nimu Felicia

Dr. Nimu Felicia
 Medic Primar Laborator

Estera Gratiela Sovarschi
 medic primar laborator
 COD 5687

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 3445 / 27.06.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: as Petrut, Sturza

Data recoltarii probelor: 25.06.2019

Data primirii probelor: 25.06.2019

Data executarii: 25.06.2019

Data finalizarii: 27.06.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare de control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
5648	apa potabila / robinet iesire statia de apa Dealu Mic, Orastie	flacon sticla 500 ml, flacon plastic 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 5648

Parametrii determinati	Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clor rezidual total*(apa potabila) / SR EN ISO 7393-2:2018		mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,46
Clor rezidual liber (apa potabila) / SR EN ISO 7393-2:2018		mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,44
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017		ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002		ufc/100ml	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat in retea de distributie; (bransament, capat de retea)

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare chimie

chim. Braila Mirela

BRAILA MIRELA - ANISOARA

cod 666759

Medic sef laborator

dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiu
 medic primar laborator Clinic
 COD 666759

Responsabil incercare microbiologie

dr. Nimu Felicia

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date parțiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub numar 34141.



Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE ÎNCERCARE

analize apa

Nr. 3236 / 20.06.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: as Toma Ancuta, Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 18.06.2019

Data primirii probelor: 18.06.2019

Data executarii: 18.06.2019

Data finalizarii: 20.06.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare de control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
5339	apa potabila / robinet iesire statia de apa Dealu Mic, Orastie	flacon sticla 500 ml, flacon plastic 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 5339

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clor rezidual total*(apa potabila) / SR EN ISO 7393-2:2018	mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,41
Clor rezidual liber (apa potabila) / SR EN ISO 7393-2:2018	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,38
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0

Acest buletin a fost întocmit în două exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVAȚII ASUPRA METODELOR DE ANALIZĂ:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat în rețeaua de distribuție; (bransament, capăt de rețea)

Concentrație maximă admisă conform Legii apei 458/2002 republicată

Responsabil încercare chimie

chim. Braila Mirela

BRILA MIRELA - ANALISTA
0254 211 848
0254 213 758

Medic șef laborator

dr. Sovarschi Estera

Estera Grațiana Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 588756

Responsabil încercare microbiologie

dr. Perta Iuliana

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
COD 627526

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub număr 34141.