

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara Str.Piata Victoriei nr.19 Reg. Com.J/20/675/1998 – R 3186960 Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1139 / 22.10.2019


PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii: 22.10.2019
LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Retele Beriu-Orastioara de Jos Nr.7
PRELEVATOR: Trasculescu Elena
COD PROBA: 1139
CLIENT,nume si adresa -intern


Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.21
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta
Suciu Rodica


S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.
ORASTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă



F-17-01 Rev1/Ed.1

	ROMANIA
	MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
	Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
	☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa
Nr. 5475 / 10.10.2019

Identificare client: **SC Activitatea Goscom SA Orastie**
 Recoltat de: **Trasculescu Elena**
 Data recoltarii probelor: **08.10.2019**
 Data primirii probelor: **08.10.2019**
 Data executarii: **08.10.2019**
 Data finalizarii: **10.10.2019**
 Scopul solicitarii: **Monitorizare control**
 Document insotitor: **proces verbal de recoltare**
 Starea probei la primire: **corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului**
Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abaten
9002	apa potabila / robinet Scoala Beriu	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 9002

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Clostridium perfringens * / SR EN ISO 14189:2017	ufc/100 ml	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Grația Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 866756

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
COD 887626

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.