S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara **Str.Piata Victoriei nr.19** **Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960** **Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242** **e-mail activitatea_goscom@yahoo.com**	OPERATOR LICENTIAT A.N.R.S.C **Servicii publice :** **Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal** **Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate**	**OPERATOR CERTIFICAT** **SIMTEX-OC** ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr.__1405___/___20.10.2020___

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii:__20.10.2020_____
LOCUL/PUNCTUL de prelevare:__Statia Dealul Mic Orastie-iesire___
PRELEVATOR:___Trasculescu Elena___
COD PROBA:__1405_
CLIENT,nume si adresa__Monitorizare de control_

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	6.7
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	48.0
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	2.11
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	7
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	0.089
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	0.609
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	0.020
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,.5	0.74
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	2.84
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	1.61
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	1.48

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

SC ACTIVITATEA GOSCOM ORĂȘTIE LABORATOR analiză apă potabilă

Laboranta
Adam Carmrn

F-17-01 Rev1/Ed.1

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@aspkd.ro
Web Site: www.aspkd.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 13362 / 22.10.2020

Identificare client: **SC Activitatea Goscom SA Orastie**
Recoltat de: **Trasculescu Elena**
Data recoltarii probelor: **20.10.2020**
Data primirii probelor: **20.10.2020**
Data executarii: **20.10.2020**
Data finalizarii: **22.10.2020**
Scopul solicitarii: **Monitorizare control**
Document insotitor: **proces verbal de prelevare**
Starea probei la primire: **corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului**
Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
15488	apa potabila / robinet iesire statie apa Dealu Mic , Orastie	flacon de sticla 500 ml.

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 15488

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentr.admis	Val.determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare
Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod 8[illegible]

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara **Str.Piata Victoriei nr.19** **Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960** **Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242** **e-mail activitatea_goscom@yahoo.com**	OPERATOR LICENTIAT A.N.R.S.C **Servicii publice :** **Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal** **Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate**	**OPERATOR CERTIFICAT** **SIMTEX-OC** ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr.__1400___/___13.10.2020___

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii:__13.10.2020_____
LOCUL/PUNCTUL de prelevare:__Statia Dealul Mic Orastie-iesire___
PRELEVATOR:___Trasculescu Elena___
COD PROBA:__1400_
CLIENT,nume si adresa__Monitorizare de control_

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,.5	0.68
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta
Bora Anisia

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORĂȘTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro
Web Site: www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

RAPORT DE INCERCARE
analize apa
Nr. 13029 / 15.10.2020

Identificare client: **SC Activitatea Goscom SA Orastie**
Recoltat de: **Trasculescu Elena**
Data recoltarii probelor: **13.10.2020**
Data primirii probelor: **13.10.2020**
Data executarii: **13.10.2020**
Data finalizarii: **15.10.2020**
Scopul solicitarii: **Monitorizare de control**
Document insotitor: **proces verbal de prelevare**
Starea probei la primire: **corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului**
Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
15092	apa potabila / robinet iesire statie apa Dealu Mic , Orastie	flacon de sticla 500 ml.

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 15092

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentr.admis	Val.determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare
Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 868756

medic primar
cod 687628

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara **Str.Piata Victoriei nr.19** **Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960** **Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242** **e-mail activitatea_goscom@yahoo.com**	OPERATOR LICENTIAT A.N.R.S.C **Servicii publice :** **Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal** **Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate**	**OPERATOR CERTIFICAT** **SIMTEX-OC** ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr.__1396___/___07.10.2020___

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii:__07.10.2020_____
LOCUL/PUNCTUL de prelevare:__Statia Dealul Mic Orastie-iesire___
PRELEVATOR:___Trasculescu Elena___
COD PROBA:__1396_
CLIENT,nume si adresa__Monitorizare de control_

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,.5	0.63
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta
Bora Anisia

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORĂȘTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro
Web Site: www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

RAPORT DE INCERCARE
analize apa
Nr. 12772 / 09.10.2020

Identificare client: **SC Activitatea Goscom SA Orastie**
Recoltat de: **Trasculescu Elena**
Data recoltarii probelor: **07.10.2020**
Data primirii probelor: **07.10.2020**
Data executarii: **07.10.2020**
Data finalizarii: **09.10.2020**
Scopul solicitarii: **Monitorizare control**
Document insotitor: **proces verbal de prelevare**
Starea probei la primire: **corespunde criteriile de acceptabilitate ale laboratorului**
Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
14815	apa potabila / robinet iesire statie apa Dealu Mic , Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 14815

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentr.admis	Val.determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare
Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gabriela Sovarschi
Medic Primar

PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod 587626

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara **Str.Piata Victoriei nr.19** **Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960** **Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242** **e-mail activitatea_goscom@yahoo.com**	OPERATOR LICENTIAT A.N.R.S.C **Servicii publice :** **Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal** **Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate**	**OPERATOR CERTIFICAT** **SIMTEX-OC** ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr.__1391___/___29.09.2020___

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii:__29.09.2020_____
LOCUL/PUNCTUL de prelevare:__Statia Dealul Mic Orastie-iesire___
PRELEVATOR:___Trasculescu Elena___
COD PROBA:__1391_
CLIENT,nume si adresa__Monitorizare de control_

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,.5	0.50
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

SC ACTIVITATEA GOSCOM - ORĂȘTIE LABORATOR analiză apă potabilă

Laboranta
Adam Carmen

F-17-01 Rev1/Ed.1

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.845 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro
Web Site: www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

RAPORT DE INCERCARE
analize apa
Nr. 12495 / 01.10.2020

Identificare client: **SC Activitatea Goscom SA Orastie**
Recoltat de: **Trasculescu Elena**
Data recoltarii probelor: **29.09.2020**
Data primirii probelor: **29.09.2020**
Data executarii: **29.09.2020**
Data finalizarii: **01.10.2020**
Scopul solicitarii: **Monitorizare de control**
Document insotitor: **proces verbal de prelevare**
Starea probei la primire: **corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului**
Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
14451	apa potabila / robinet iesire statie apa Dealu Mic , Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 14451

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentr.admis	Val.determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare
Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:
Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr.Nimu Felicia
Dr. Nimu Felicia
Medic Primar Laborator

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gra... Sovarschi
medic ... Specialitate
COD ...

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro
Web Site: www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

acreditat pentru ÎNCERCARE
RO RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

RAPORT DE INCERCARE
analize apa
Nr. 12222 / 24.09.2020

Identificare client: **SC Activitatea Goscom SA Orastie**
Recoltat de: **Trasculescu Elena**
Data recoltarii probelor: **22.09.2020**
Data primirii probelor: **22.09.2020**
Data executarii: **22.09.2020**
Data finalizarii: **24.09.2020**
Scopul solicitarii: **Monitorizare de control**
Document insotitor: **proces verbal de prelevare**
Starea probei la primire: **corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului**
Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
14114	apa potabila / robinet iesire statie apa Dealu Mic , Orastie	flacon de sticla 500 ml.

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 14114

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentr.admis	Val.determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare
Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Dr. PERTA IULIANA
medic primar
cod 52[illegible]

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
Cod 888756

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330100, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro
Web Site: www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141
Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

RAPORT DE INCERCARE
analize apa
Nr. 11956 / 17.09.2020

Identificare client: **SC Activitatea Goscom SA Orastie**
Recoltat de: **Trasculescu Elena**
Data recoltarii probelor: **15.09.2020**
Data primirii probelor: **15.09.2020**
Data executarii: **15.09.2020**
Data finalizarii: **17.09.2020**
Scopul solicitarii: **Monitorizare de control**
Document insotitor: **proces verbal de prelevare**
Starea probei la primire: **corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului**
Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
13793	apa potabila / robinet iesire statie apa Dealu Mic , Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 13793

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentr.admis	Val.determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare
Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:
Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 868756

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

D. PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod [illegible]626

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro
Web Site: www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

RAPORT DE INCERCARE
analize apa
Nr. 11575 / 11.09.2020

Identificare client: **SC Activitatea Goscom SA Orastie**
Recoltat de: **Trasculesc Elena**
Data recoltarii probelor: **08.09.2020**
Data primirii probelor: **08.09.2020**
Data executarii: **08.09.2020**
Data finalizarii: **11.09.2020**
Scopul solicitarii: **Monitorizare control**
Document insotitor: **proces verbal de prelevare**
Starea probei la primire: **corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului**
Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
13362	apa potabila / robinet iesire statie apa Dealu Mic , Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 13362

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentr.admis	Val.determinata
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	-	Nici o modificare anormala	nedetectat
Clostridium perfringens / SR EN ISO 14189:2017	ufc/100 ml	-	0	0
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	-	Nicio modificare anormala	nedetectat

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare
Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Jr PERTA IULIANA
medic primar laborator
COD 887628

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 868756

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara **Str.Piata Victoriei nr.19** **Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960** **Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242** **e-mail activitatea_goscom@yahoo.com**	OPERATOR LICENTIAT A.N.R.S.C **Servicii publice :** **Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal** **Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate**	**OPERATOR CERTIFICAT** **SIMTEX-OC** ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr.___1375__/_08.09.2020_____

PROBA: Apa potabila/ _____
DATA si ORA prelevarii:__08.09.2020___
LOCUL/PUNCTUL de prelevare:_Statia Dealul Mic Orastie-iesire
PRELEVATOR:__Trasculescu Elena__
COD PROBA:_1375
CLIENT,nume si adresa__Monitorizare de control_

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	6.7
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	52.2
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	1.64
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	3
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	<0.015
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	0.32
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	<0.015
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,.5	0.67
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	2.13
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	1.52
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	1.59

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORĂȘTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

Laboranta
Bora Anisia

F-17-01 Rev1/Ed.1

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro
Web Site: www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

RAPORT DE INCERCARE
analize apa
Nr. 10725 / 20.08.2020

Identificare client: **SC Activitatea Goscom SA Orastie**
Recoltat de: **Trasculescu Elena**
Data recoltarii probelor: **18.08.2020**
Data primirii probelor: **18.08.2020**
Data executarii: **18.08.2020**
Data finalizarii: **20.08.2020**
Scopul solicitarii: **Monitorizare de control**
Document insotitor: **proces verbal de prelevare**
Starea probei la primire: **corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului**
Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
12338	apa potabila / robinet iesire statie apa Dealu Mic , Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 12338

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentr.admis	Val.determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare
Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:
Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr.Nimu Felicia
Dr. Nimu Felicia
Medic Primar Laborator

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Grațiela Șovarschi
medic primar laborator clinic
COD 868796

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara **Str.Piata Victoriei nr.19** **Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960** **Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242** **e-mail activitatea_goscom@yahoo.com**	OPERATOR LICENTIAT A.N.R.S.C **Servicii publice :** **Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal** **Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate**	**OPERATOR CERTIFICAT** **SIMTEX-OC** ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr.___1365__/_18.08.2020_____

PROBA: Apa potabila/ _____
DATA si ORA prelevarii:__18.08.2020___
LOCUL/PUNCTUL de prelevare:_Statia Dealul Mic Orastie-iesire
PRELEVATOR:__Trasculescu Elena__
COD PROBA:_1365
CLIENT,nume si adresa__Monitorizare de control_

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,.5	0.64
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORĂŞTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

Laboranta
Bora Anisia

F-17-01 Rev1/Ed.1

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail deva@asphd.ro
Web Site: www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 10432 / 14.08.2020

Identificare client: **SC Activitatea Goscom SA Orastie**
Recoltat de: **Trasculescu Elena**
Data recoltarii probelor: **12.08.2020**
Data primirii probelor: **12.08.2020**
Data executarii: **12.08.2020**
Data finalizarii: **14.08.2020**
Scopul solicitarii: **Monitorizare control**
Document insotitor: **proces verbal de prelevare**
Starea probei la primire: **corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului**
Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
12005	apa potabila / robinet iesire statie apa Dealu Mic , Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 12005

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentr.admis	Val.determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare
Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr.Nimu Felicia
Dr. Nimu Felicia
Medic Primar Laborator

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela
medic primar
COD

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail deva@asphd.ro
Web Site: www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 10439 / 14.08.2020

Identificare client: **SC Activitatea Goscom SA Orastie**
Recoltat de: **Trasculescu Elena**
Data recoltarii probelor: **12.08.2020**
Data primirii probelor: **12.08.2020**
Data executarii: **12.08.2020**
Data finalizarii: **14.08.2020**
Scopul solicitarii: **Monitorizare control**
Document insotitor: **proces verbal de prelevare**
Starea probei la primire: **corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului**
Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
12012	apa potabila / rezervor nr.1 statia Dealul Mic Orastie	flacon sticla 500 ml
12013	apa potabila / rezervor nr.2 statia Dealul Mic Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 12012

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentr.admis	Val.determinata
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 12013

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentr.admis	Val.determinata
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro
Web Site: www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 10439 / 14.08.2020

Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare
Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

CONCLUZII LABORATOR:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr.Nimu Felicia

Dr. Nimu Felicia
Medic Primar Laborator

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

...ista Grațiela Sovarschi
...ecialist ...ator clinic
COD ...56

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara **Str.Piata Victoriei nr.19** **Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960** **Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242** **e-mail activitatea_goscom@yahoo.com**	OPERATOR LICENTIAT A.N.R.S.C **Servicii publice :** **Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal** **Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate**	**OPERATOR CERTIFICAT** **SIMTEX-OC** ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr.___1364.1__/_13.08.2020_____

PROBA: Apa potabila/ _____
DATA si ORA prelevarii:__13.08.2020___
LOCUL/PUNCTUL de prelevare:_Statia Orastie-Rezervorul Nr.2-Iesire
PRELEVATOR:__Trasculescu Elena__
COD PROBA:_1364_
CLIENT,nume si adresa__Verificare Interna_

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	6.8
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	49.4
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	1.14
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	3
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	<0.015
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	0.42
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	<0.015
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,.5	0.68
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	2.48
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	1.62
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	1.50

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORĂŞTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

Laboranta
Bora Anisia

F-17-01 Rev1/Ed.1

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara **Str.Piata Victoriei nr.19** **Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960** **Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242** **e-mail activitatea_goscom@yahoo.com**	OPERATOR LICENTIAT A.N.R.S.C **Servicii publice :** **Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal** **Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate**	**OPERATOR CERTIFICAT** **SIMTEX-OC** ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr.___1364__/_13.08.2020_____

PROBA: Apa potabila/ _____
DATA si ORA prelevarii:__13.08.2020___
LOCUL/PUNCTUL de prelevare:_Statia Orastie-Rezervorul Nr.1-Iesire
PRELEVATOR:__Trasculescu Elena__
COD PROBA:_1364_
CLIENT,nume si adresa__Verificare Interna_

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	6.8
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	49.4
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	1.12
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	3
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	<0.015
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	0.40
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	<0.015
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,.5	0.65
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	2.48
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	1.62
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	1.40

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta
Bora Anisia

F-17-01 Rev1/Ed.1

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORĂŞTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE

CP. 335.700 , Jud Hunedoara
Str.Piata Victoriei nr.19
Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960
Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242
e-mail activitatea_goscom@yahoo.com

OPERATOR LICENTIAT
A.N.R.S.C
Servicii publice :
Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal
Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate

OPERATOR CERTIFICAT
SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1
ISO 14001 REGISTERED M.675.1
OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr.___1357__/_12.08.2020_____

PROBA: Apa potabila/ _____
DATA si ORA prelevarii:__12.08.2020___
LOCUL/PUNCTUL de prelevare:_Statia Dealul Mic Orastie-iesire
PRELEVATOR:__Trasculescu Elena__
COD PROBA:_1357_
CLIENT,nume si adresa__Monitorizare de control_

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,.5	0.53
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORAȘTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

Laboranta
Adam Carmen

F-17-01 Rev1/Ed.1

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.545 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro
Web Site: www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

RAPORT DE INCERCARE
analize apa
Nr. 10046 / 07.08.2020

Identificare client: **SC Activitatea Goscom SA Orastie**
Recoltat de: **Trasculescu Elena**
Data recoltarii probelor: **04.08.2020**
Data primirii probelor: **04.08.2020**
Data executarii: **04.08.2020**
Data finalizarii: **07.08.2020**
Scopul solicitarii: **Monitorizare de control**
Document insotitor: **proces verbal de prelevare**
Starea probei la primire: **corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului**
Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
11543	apa potabila / robinet iesire statie apa Dealu Mic , Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 11543

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentr.admis	Val.determinata
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	-	Nici o modificare anormala	nedetectat
Clostridium perfringens / SR EN ISO 14189:2017	ufc/100 ml	-	0	0
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	-	Nicio modificare anormala	nedetectat

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare
Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro
Web Site: www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE
analize apa
Nr. 10046 / 07.08.2020

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gr... Sovarschi
medic pri... laborator clinic
cod 868756

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod 887626

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.
Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara **Str.Piata Victoriei nr.19** **Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960** **Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242** **e-mail activitatea_goscom@yahoo.com**	OPERATOR LICENTIAT A.N.R.S.C **Servicii publice :** **Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal** **Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate**	**OPERATOR CERTIFICAT** **SIMTEX-OC** ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr.___1350__/___04.08.2020___

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii:_04.08.2020__
LOCUL/PUNCTUL de prelevare:__Statia D.Mic Orastie-iesire_
PRELEVATOR:___Trasculescu Elena__
COD PROBA:__1350_
CLIENT,nume si adresa__Monitorizare Control_

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	6.7
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	48.1
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	0.86
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	3
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	<0.015
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	0.40
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	<0.015
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,.5	0.58
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	2.48
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	1.68
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	1.43

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta
Adam Carmen

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORĂŞTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă